



Actualización de Cumplimiento de la Comunidad de Shafter **Segundo Trimestre de 2026**

Cobertura de las actividades de cumplimiento en la comunidad desde el 1 de abril de 2026 hasta el 30 de junio de 2026:

Inspecciones de Fuentes Estacionarias

- 19 inspecciones totales de fuentes estacionarias realizadas
- 1 observación de prueba de fuente

Resumen de Acciones de Cumplimiento

- Fuente Estacionaria (Instalación): 5 avisos de infracción emitidos (1 administrativos/procedimentales, 4 relacionados con emisiones)
- Fuente No Estacionaria (No Relacionada con Una Instalación): 0 aviso de infracción emitido

Quejas Públicas

- 2 quejas públicas en total respondidas en la comunidad
 - 2 polvo fugitivo
 - 1 otro
- 0 aviso de infracción emitido
- Las quejas pueden ser reportadas al Distrito por:
 - Teléfono: (800) 870-1037
 - Sitio web del Distrito: www.valleyair.org
 - A través de la aplicación móvil del Distrito (Valley Air)

Aprenda más: community.valleyair.org

Resumen de las Infracciones

Fecha	Tipo	# de Infracción	Emitido a	ID de la Instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
4/6/2026	Infracción	5037187	Dj's Food Mart	S-2813	31110 7Th Standard Rd, Bakersfield	Falta de no realizar y aprobar la prueba de recuperación de vapores requeridas dentro de los 30 días posteriores a la fecha de aniversario	4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehiculos Motorizados)
4/10/2026	Infracción	5037206	South Valley Almond Co LLC	S-3152	15443 Beech Ave, Wasco	Falta de no mantener las emisiones anuales de fosfina por debajo del limite permitido de 161.5 libras por año (lb/año).	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4102 (Molesta)
4/23/2026	Infracción	55959	Dj's Food Mart	S-2813	31110 7Th Standard Rd, Bakersfield	Falta de no mantener el sistema de recuperación de vapores. Se encontró una manguera flexible rota en el punto de abastecimiento de combustible n.º 8.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehiculos Motorizados)
5/6/2026	Infracción	5037337	LKMP Properties	S-9202	31109 7Th Standard Rd, Shafter	Falta de no mantener el sistema de recuperación de vapores. (La válvula de bola "A" se encontraba cerrada en el Separador de Aire Limpio)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehiculos Motorizados)
5/13/2026	Infracción	55961	Minter Field Airport District	S-1736	201 Aviation Street, Shafter	Falta de no mantener el sistema de recuperación de vapores. 1. Manguera superior rota. 2. Exceso de líquido >100 mL (500 mL).	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehiculos Motorizados)